

Anhang 1 von 1

Wesentliche Merkmale	Leistung
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	E: npd* EI ₁ : 30 EI ₂ : 30 EW: 30
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	S _a /S ₂₀₀
Fähigkeit zur Freigabe	npd*
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	npd*
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) - Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) - Gegenüber Alterung (Korrosion)	2 erzielt

Grundlagen:

Klassifizierungsbericht Nr. KB 18-002404-PR02 ift (KB-C04-UZ05-de-02) vom 22.03.2021 und
KB 18-002404-PR04 ift (KB-C04-UZ05-de-02) vom 09.01.2021

----- Ende des Zertifikats der Leistungsbeständigkeit -----